


Mapa zasadnicza 512.311.1114

Granice ewidencyjne naniesiono kolorem zielonym metodą graficzną z mapy w skali 1 : 2000

GEODETA UPRAWNIONY
inż. Robert Odzimek
świad. nr 17210



mgr inż. Marek Dudziec
GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Geodezji i Kartografii

8^o WRZ. 2010














UWAGI DOTYCZĄCE UŁOŻENIA KABLA

- W przypadku zbliżenia lub skrzyżowania linii kablowych z innymi sieciami na odległość mniejszą niż 0,5 m i pod drogami prowadzić w rurach ochronnych typu DWK fr 75 lub 110
- Prace ziemne prowadzić ręcznie po zawiadomieniu i nadzorem właścicieli urządzeń naziemnych i podziemnych

Układanie kabla ziemnego przegrzebowe zgodnie z przepisami PBUE

LEGENDA

- | | |
|---|--|
|  | Granice działek |
|  | Numery działek |
|  | Projektowany kabel oświetleniowy |
|  | Skafka oświetlenia |
|  | Projektowany słup oświetleniowy |
|  | Zakres ograniczania |
|  | Numer słupa oświetleniowego |
|  | Kabel zasilający z sieci energetycznej |
|  | Rura ochronna ØW Ø75 |
|  | Odcgromniki |



Wiesław Ryszard Borowski
Zaręba ul. Wesola 10, 59-800 Lubań
tel 0-600-317-589 tel/fax 0-757-248-267

Nazwa i adres obiektu	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO RĘDZINY UL. WOLNOŚCI - RUDNIKI UL. CZĘSTOCHOWA		
Przedmiot rysunku	Plan zagospodarowania terenu.		
Projektant	inż. Wiesław Borowski	upr. nr 44/98/JG, DOS/JE/01/52/01	spec. instal.-elekt.
Sprawdzający	mgr inż. Joachim Borowski	upr. nr 223/90/PW, KZP/JE/17/163/02	spec. instal.-elekt.

AutoCAD® 2010 PL by Autodesk, Inc.; product serial no.