

Nr: ZP.272.01.03.2012

INFORMACJA nr 2 (do siwz)

Dotyczy : postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn.: PRZEBUDOWA LOKALNEJ KOTŁOWNI MIAŁOWEJ O MOCY 3,3 MW ZLOKALIZOWANEJ W RĘDZINACH - OSIEDLU ul. Broniewskiego WRAZ Z WYMIANĄ SIECI CIEPLNEJ

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców:

Prosimy o odpowiedź jakie kotły mają być zainstalowane - w dokumentacji jest 1x1,7MW + 1x1,2MW , natomiast w przedmiarze robót jest 2x1,7MW.

ZAMAWIAJĄCY informuje, co następuje:

Zgodnie z dokumentacją projektową należy zastosować kotły o mocy: 1,7 MW i 1,2 MW.

WÓJT
mgr inż. Waldemar Chmielarz