



OZNACZENIA:

- 1 - Kocioł kondensacyjny ALKON 50 z zamkniętą komorą spalania z kompletem przyłączy zasilania i powrotu, pompą krótkiego obiegu kotła oraz grupą bezpieczeństwa
- 2 - Zestwa sprzęta hydraulicznego f-mny UNICAL
- 3 - Zestaw termoregulacyjny E8 (czujnik: zewnętrzny, na wylocie mieszanym, kotła oraz zaciski połączeniowe i elektroniczny termoregulator
- 4 - Zasobnik - podgrzewacz SANICAL SC 200
- 5 - Naczynie wzbiorcze zładu c.o. REFLEX 140N
- 6 - Naczynie wzbiorcze zładu c.w. REFLEX DD25
- 7 - Rozdzielacze zasilania i powrotu Ø65 L=0,60m
- 8 - Pompa obiegowa c.o. Wilo Star - RS 25/4
- 9 - Pompa ładująca c.w. Wilo Star - RS 25/2
- 10 - Grupa bezpieczeństwa
- 11 - Pompa odwadniająca KP-150-1A Grundfos
- 12 - Zawór antyskażeniowy DANFOSS CA 296 Ø20
- 13 - Filtł siatkowy Dn25
- 14 - Filtł siatkowy Dn40
- 15 - Filtł siatkowy Dn32
- 16 - Neutralizator NH300
- 17 - Zawór zwrotny sprężynowy Dn25
- 18 - Zawór zwrotny sprężynowy Dn40
- 19 - Zawór zwrotny sprężynowy Dn32
- 20 - Zawór bezpieczeństwa na instalacji zasilania podgrzewacza c.w.
- 21 - Mieszczacz trójdrogowy Ø40 z siłownikiem Danfoss HRE
- 22 - Czujnik temperatury
- 23 - Zlew
- 24 - Zawór bezpieczeństwa na powrocie



Nazwa obiektu budowlanego	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOŚCIELCU			
Adres obiektu budowlanego	ul. WOJNOŚCI 98 42-240 KOSCIELEEC			
Przedmiot rysunku	Instalacja elektryczna Plan instalacji oświetleniowej kotłowni			Skala 1:50
	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr. uprawnień budowlanych
Opracował	Artur	Wieczorek		12.2011
Projektant	Stanisław Hamara		Instalacyjna elektryczna	70-III- / 83861/16/76
Sprawdzający	Krzysztof Pacud		Instalacyjna elektryczna	SLK/0478 PWOE/04
				12.2011



KANCELARIA

16

12
WC

SZATNIA

KORYTARZ

Moduł alarmowy MD2.Z

Projektowano rozdzielnia TK kotłowni

10
POM. TECHN.

RSØ100

Zawór MAG-3

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20111218070720+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20111218070720+01'00')
/CreationDate
(Hamara)
/Author
-mark-