


Rozdzielnia RN 3x18-55-Legrand



1/K			2/K		3/K		4/K	
Zasilanie z rozdzielni głównej 400/230V TG	Zabezpieczenie przepięciowe	Kontrola napięcia	Zasilanie kotła gazowego Unikal ALKON 50 o mocy 50 kW		Pompa obiegowa c.o. Wilo Star – RS 25/4		Pompa ładująca c.w. Wilo Star – RS 25/2	
YDY(20)5x6			YDY(20)3x2,5		YDY(20)3x1,5		YDY(20)3x1,5	
W			300W					

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOŚCIELCU				termomodernizacji budynku			
Nazwa obiektu budowlanego				ul. WOLNOŚCI 98 42-240 KOŚCIELEC			
Adres obiektu budowlanego							
Przedmiot rysunku				<i>Instalacja elektryczna</i> <i>Schemat rozdzielni TK ark. 1/2</i>			
Opracował	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr. uprawnień budowlanych	Skala	Nr. rys.	
Artur	Wieczorek				11.37-5/1		
Projektant	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	70-III-76	12.2011		
Sprawdzający	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	SLK/0479 PW02/04	12.2011		

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20111218070944+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20111218070944+01'00')
/CreationDate
(Hamara)
/Author
-mark-