

**TABELA REGULACYJNA 90/70**

Lp.	Temperatura zewnętrzna średniodobowa	Temperatura zasilania nośnika	Temperatura powrotu nośnika	Delta T	Współcz. korekcyjny
1	-20	90,0	70,0	20,0	1,000
2	-19	88,3	68,8	19,5	0,975
3	-18	86,6	67,6	19,0	0,950
4	-17	84,9	66,4	18,5	0,925
5	-16	83,2	65,2	18,0	0,900
6	-15	81,5	64,0	17,5	0,875
7	-14	79,8	62,8	17,0	0,850
8	-13	78,1	61,6	16,5	0,825
9	-12	76,4	60,4	16,0	0,800
10	-11	74,7	59,2	15,5	0,775
11	-10	73,0	58,0	15,0	0,750
12	-9	71,3	56,8	14,5	0,725
13	-8	69,6	55,6	14,0	0,700
14	-7	67,9	54,4	13,5	0,675
15	-6	66,2	53,2	13,0	0,650
16	-5	64,5	52,0	12,5	0,625
17	-4	62,8	50,8	12,0	0,600
18	-3	61,1	49,6	11,5	0,575
19	-2	59,4	48,4	11,0	0,550
20	-1	57,7	47,2	10,5	0,525
21	0	56,0	46,0	10,0	0,500
22	1	54,3	44,8	9,5	0,475
23	2	52,6	43,6	9,0	0,450
24	3	50,9	42,4	8,5	0,425
25	4	49,2	41,2	8,0	0,400
26	5	47,5	40,0	7,5	0,375
27	6	45,8	38,8	7,0	0,350
28	7	44,1	37,6	6,5	0,325
29	8	42,4	36,4	6,0	0,300
30	9	40,7	35,2	5,5	0,275
31	10	39,0	34,0	5,0	0,250
32	11	37,3	32,8	4,5	0,225
33	12	35,6	31,6	4,0	0,200