

INFORMACJA nr 1 (do siwz)

Dotyczy : postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn.:

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W GRANICACH PASA DROGOWEGO W RĘDZINACH - KOLONII

ZAMAWIAJĄCY odpowiada na pytania Wykonawców:

Pytanie nr 1 :

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy grubością warstw bitumicznych w opisie technicznym i na przekrojach konstrukcyjnych , a grubością w przedmiarze robót:

1. *Ul. Prusa i ul. Herberta – warstwa wiążąca – w projekcie jest 5 cm, w przedmiarze jest 3 cm;*
2. *Ul. Sienkiewicza – warstwa wiążąca – w projekcie jest 5 cm , w przedmiarze jest 4 cm.*

Odpowiedź:

Do wyceny i wykonania kosztorysu ofertowego należy przyjąć następujące grubości (zgodnie z dokumentacją projektową):

1. *Ul. Prusa i ul. Herberta – warstwa wiążąca – 5 cm;*
2. *Ul. Sienkiewicza – warstwa wiążąca – 5 cm.*

W związku z powyższym należy dokonać zmian w kosztorysach ofertowych:

- poz. 77 KNR 2-31 0313/02 – 1.959,50 m² – krotność 3
- poz. 164 KNR 2-31 0313/02 – 1.197,00 m² – krotność 3

WÓJT
mgr inż. Wiktor Chmielarz