

INFORMACJA nr 1 (do siwz)

Dotyczy : postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn.: **TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO STRAŻNICY
OSP KONIN ul. KIELECKA 33**

ZAMAWIAJĄCY odpowiada na pytania Wykonawców:

Pytanie:

1. W związku z różnicami występującymi pomiędzy projektem a przedmiarem proszę o dołączenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej lub podanie dokładnych wymiarów i parametrów okien, drzwi i bramy garażowej.

Odpowiedź:

1. Zamawiający wprowadza zmiany w przedmiarach robót:
 - Poz. 39 kts. termomodernizacji – winno być 2,10 m²;
 - Poz. 40 kts. termomodernizacji – winno być 2,05 m²;
 - Poz. 38 kts. termomodernizacji – winno być 20,8 m².
2. Zamawiający przedstawia wykaz stolarki okiennej i drzwiowej:

STOLARKA OKIENNA

1. Okienko podawcze z PCV kolor biały : 95x50cm – 1 szt. 75x40cm – 1 szt.
(Poz. 4 kts rob. dodatkowe)
2. Okno PCV kolor biały z nawietrzakiem 175x100cm – 1 szt.
(Poz. 11 kts rob. dodatkowe)
3. Okno PCV kolor biały:
100 x 50 cm – 1 szt.
50 x 40 cm – 3 szt.;
95 x 105 cm – 1 szt.
(Poz. 39 kts rob. termomodernizacja)
4. Okno PCV kolor biały z nawietrzakiem O2 195x105 cm – 1 szt.
(Poz. 40 kts. rob. termomodernizacja)

STOLARKA DRZWIOWA

5. Brama garażowa dwuskrzydłowa z blachy ocynk. powlekanej, o wym.330 x 315cm kolor czerwony RAL 3000, ocieplana pianką poliuretanową, z drzwiami przejściowymi dodatkowymi z zamkiem, z przeszkleniem na całej szerokości (pas o wys.50 cm)- zgodnie z zapisami w siwz.- 1 szt.
(Poz. 45 kts rob. termomodernizacja)
6. Drzwi stalowe typu Hormanna lub równoważne:
 - DZ-3 90 x 200cm – zewnętrzne ocieplane kolor RAL 7040- 2 zamki , samozamykacz;
(Poz. 44 kts rob. termomodernizacja) – 1 szt.
 - DZ-5 90 x 200 – wewnętrzne ppoż EI 30 kolor RAL 7040
(Poz. 44 i 45 kts technologia kotłowni) – 1 szt.
7. Drzwi aluminiowe – profil ciepły, samozamykacz, 2 zamki;
 - DZ-1 110 x 200cm – zewnętrzne ocieplane, pełne kolor RAL 7040- 2 zamki , samozamykacz;
(Poz. 43 kts rob. termomodernizacja)- 1 szt;
 - DZ-2 100 x 200cm – zewnętrzne ocieplane, pełne kolor RAL 7040- 2 zamki , samozamykacz;
(Poz. 43 kts rob. termomodernizacja)- 1 szt.;
 - DZ-4 95 x 200cm – zewnętrzne ocieplane, przeszklone z szybą bezpieczną P2, kolor RAL 8003- 2 zamki, samozamykacz;
(Poz. 43 kts rob. termomodernizacja) – 1 szt.

WOJT
mgr inż. Włodzisław Chmielarz