MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500 GK.6641.313.2014

woj. śląskie pow. częstochowski
Jednostka ewidencyjna: 240413_2 Radziny
Obręb: 0004 Konin III
Działka nr 320/13, 320/39 k.m. 5
Konin III, ul. Sadowa

Układ współrzędnych prostokątnych 2000 (18)
Pasmo odwzorowcze 6.143.31.15.4.4; 6.143.32.11.3.3
Mapa zasadnicza 6.143.31.15.4.4; 6.143.32.11.3.3

Układ współrzędnych prostokątnych 1965 (5)
Pasmo odwzorowcze Krzesztoń 66
Mapa zasadnicza 512.311.162; 512.311.171

Granice działek wrestowano kolorem zielonym.
Granice ewidencyjne działek wrisowano na operatu pomocowego 512.311.750 oraz mapy ewidencji gruntów.

Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych z wyłączeniem paragrafu 79 ust. 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Nie wykluczo się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłaszane do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych

W materiałach PZGiK brak informacji o projektowanych przebiegach uzbrojenia terenu.
24.01.2014
Data Podpis

Mapa wykonał geodeta uprawniony Błażej Mielczarek
nr. uprawnień 16474 zakres 1, 2
Data wykonania 27.02.2014r

USŁUGI GEODEZYJNE
Błażej Mielczarek
42-270 Kłomnice, ul. Kwiatowa 22
tel. 34-329-10-66, NIP 574-419-5081
Nr# 849-071-23-57 REGON 150290720

GEODETA UPRAWNIONY
Błażej Mielczarek
Świadectwo nr 16474

SZKIC ROZMIESZCZENIA ARKUSZY

ARKUSZ 1	ARKUSZ 2

Potwierdza się, że dokumentacja projektowa została sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami ustawy o ochronie przyrody oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, a jej ustalenia uwzględniają ochronę gatunków dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ochronę ich siedlisk.

Organ prowadzący postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej: STAROSTA CZĘSTOCHOWSKI
Identyfikator sprawy nadany przez organ: PSM.6284.GK. 664 f. z dn. 2014
Data wpływu wniosku wraz z kompletem dokumentów do sprawy o wydanie decyzji: 28 LUT. 2014
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ: Z-ca STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO Helena Sadocka INSPEKTOR w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

x=563728
y=538058

x=536758
y=25758

6.143.31.15.4.4

6.143.32.11.3.3

Legenda:

L1-L16		Oprawa oświetleniowa LED 105W np. Magnolia prod ROSA
		Przyłącze kablowe typu YAKXS 4x35mm2
		Kabel elektryczny oświetlenia typu YAKXS 4x35mm2
RO1-RO25		Rury ochronne dwuścienne posiadające karbowaną warstwę zewnętrzną i gładką warstwę wewnętrzną o średnicy 75 -np. DVK 75 prod AROT; RO1- 2m, RO2-8m, RO3-2m, RO4-6m, RO5-7m, RO6-6m, RO7-2m, RO8-2m, RO9-6m, RO10-6m, RO11-2m, RO12-5m, RO13-5m, RO14-11m, RO15-2m, RO16-9m, RO17-6m, RO18-6m, RO19-5m, RO20-2m, RO21-6m, RO22-6m, RO23-2m, RO24-2m, RO25-6m, RO26-5m, RO27-2m, RO28-6m,
SO		Szafa oświetleniowa
		Istniejąca instalacja wodociągowa.
		Istniejąca instalacja gazowa.
		Istniejąca instalacja elektryczna

Uwaga ogólna:
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem spełnienia tych samych właściwości technicznych i funkcjonalnych.

Uwagi:
1. Na ogrzewach oświetleniowych oraz na tabliczkach przymocowanych do linii kablowej należy umieść trwałe oznakowanie właściciela w postaci czarnych napisów na białym tle, np "UG".
2. Kable należy umieścić na głębokości 0.7m metodą rozkopu wąskoprzestrzennego w wykopach umocnionych, kable układać linią falistą,
3. Odbudowę wykopu należy wykonać przez zasypanie gruntem rodzimym warstwami gr. 20 cm. Z zagęszczeniem mechanicznym gruntu do wskaźnika zagęszczenia 1.0. W przypadku wystąpienia gruntów pylastych, gliniastych i skalnych należy takie grunty wymienić na grunty piaszczyste oraz wykonać badania zagęszczenia gruntu.
4. Kable pod zjazdami na prywtne posesje układać metedą przecisku w rurach ochronnych
5. Odległość pomiędzy kolejnymi punktami świetlnymi oznaczonymi jako L1- L14 powinna wynosić 30.5m.
6. Projektowaną szafe oświetleniową zamontować w pobliżu złącza zasilającego nr ZK 5178.
7. W miejscach skrzyżowania projektowanego kabla oświetleniowego z istniejącymi instalacjami należy chronić projektowany kabel rurami ochronnymi DVK 75 w miejscu skrzyżowania i w odległości min. 0.5m w obie strony od miejsca skrzyżowania.
8. Zbliżenia projektowanego kabla oświetleniowego z istniejącymi rurociągami wodociągowymi, i gazowymi wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-004 -zachowując odległość 0.25m + średnica rurociągu.
9. Zbliżenia projektowanego kabla oświetleniowego z kablami różnych użytkowników o napięciu znamionowym do 30kV wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-004 -zachowując odległość 0.25m w poziomie oraz 0.15m w pionie.
10. Projektowane punkty świetlne należy instalować w miarę możliwości w odległości 1.5m od krawędzi drogi,
11. Oprawy oświetleniowe należy montować na wys. 8m na wysięgnikach dł 1m, pod kątem 5 stopni,
12. Konstrukcję każdej z lamp oświetleniowych należy połączyć z zaciskiem PE linii kablowej. W ostatniej lampie oświetleniowe projektowanej kablowej linii oświetleniowej należy wykonać uziemienie o wartości 30 Ohm, do którego należy podłączyć zacisk PE kabla zasilającego.

SO- projektowana szafa oświetlenia ulicy
Przyłącze kablowe YAKXS 4x35mm2
Istniejące złącze kablowe nr 5178

STAROSTA CZĘSTOCHOWSKI
Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej
Na podstawie art. 28 ust. 1 z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.) uzgadnia się lokalizację projektowanych sieci uzbrojenia terenu: Budowa linii oświetlenia ulicznego
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostkę uprawnioną do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodności [illegible] sieć uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami powykonawczymi właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Uzgodnienie obowiązuje projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zachowuje ważność przez okres 2 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zakresu udzielania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 30, poz. 433)
GK.6630.226.2014
(sygn. opinii)
Częstochowa, dnia 2014-04-16
Z-ca STAROSTY
mgr inż. Marek Dudzic
Przewodniczący Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Częstochowskim

PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTRA 42-218 CZĘSTOCHOWA UL. ELSNERA 4H	nazwa inwestycji	Budowa linii oświetlenia ulicznego w m-ci Konin, ul. Sadowa.		faza - projekt bud.
	adres budowy	Konin ul. Sadowa dz. nr 320/13, 320/39		
	temat rysunku	Plan rozmieszczenia punktów świetlnych ul Sadowa. Konin.	rys. nr	E-01
Zamawiający	Urząd Gminy Rędziny, ul. Widnicka 87, 42-242 Rędziny.		skala	1:500
Projektował	imię i nazwisko	specjalność / numer upr. budowl.	data	podpis
	mgr inż. Paweł Błady	elektryczna SLK/0364/POOE/04	02/2014	
Sprawdził	mgr inż. Tadeusz Kitala	elektryczna UAN-VIII/7342/210/92	02/2014	
Opracowała			02/2014	