

INFORMACJA DODATKOWA nr 5

Dotyczy : postępowania przetargowego na wykonanie kompleksu sportowego w ramach programu „ORLIK 2012” przy gminnej hali sportowej w Rędzinach ul. Działkowiczów 20

W związku ze składaniem przez Oferentów zapytań do specyfikacji przetargowej, ZAMAWIAJĄCY wyjaśnia, co następuje :

- 1. Ogrodzenie boisk sportowych należy wycenić i wykonać zgodnie z przedmiarem robót (dział 6 poz. od nr 58 do nr 63) jako ogrodzenia z siatki, panelowe (zgrzewane z drutu ocynkowanego grub. 5 mm i powlekane PVC) systemowe, kompletne, o wysokim poziomie sztywności.*
- 2. Pod nawierzchnię z trawy syntetycznej nie ma obowiązku układania elastycznej poliuretanowej warstwy podkładowej ET grub. 35 mm*
- 3. Obliczenia mas ziemnych określonych w poz. 5 przedmiaru robót dokonał projektant na podstawie obmiarów rzeczywistych w terenie oraz wyników badań geologicznych gruntu.*
Duże ilości robót ziemnych (nasypów) wynikają z ukształtowania terenu i braku rodzimego gruntu w miejscu budowy boisk.