

INFORMACJA DODATKOWA nr 1

Dotyczy : postępowania przetargowego na wykonanie remontu kładki dla pieszych nad torami
w Rudnikach gmina Rędziny

W związku ze składaniem przez Oferentów zapytań do specyfikacji przetargowej ,
ZAMAWIAJĄCY wyjaśnia, co następuje :

1. *Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie innej nawierzchni kładki niż asfaltobeton;*
2. *Zamawiający dopuszcza wykonanie remontu w oparciu o własny projekt wykonawczy;*
3. *Remont kładki musi odbywać się przy bezwzględnym wyłączeniu jej z ruchu pieszego.*