

INFORMACJA nr 1

Dotyczy : postępowania przetargowego wg trybu zamówień : *konkurs ofert* poza ustawą Prawo zamówień Publicznych na wykonanie zadania pn.

REMONT POMIESZCZEŃ USC W BUDYNKU URZĘDU GMINY RĘDZINY

W związku z otrzymanym zapytaniem przez oferenta w sprawie uściślenia rodzaju materiałów niezbędnych przy wykonaniu robót, ZAMAWIAJĄCY informuje, co następuje:

1. Rodzaj wykładziny homogenicznej PCV zgrzewanej grub. 2,00 mm:
 - POLYFLOR MYSTIQE PuR;
 - POLYFLOR 2000 PuR;
 - Tarket iQ Granit
2. Należy zastosować ościeżnice regulowane (grub. 25cm) z listwami wykończeniowymi ;
3. Rodzaj wyprawy na ścianie: KBE baranek grub. 1,0 lub 1,5 mm;
4. Listwy przyścienne z drewna twardego wys. 10cm.
5. Cena ryczałtowa oferenta musi również obejmować m.in.:
 - *Prace transportowe wewnątrz budynku;*
 - *Badanie i pomiary wykonanej instalacji elektrycznej oraz podłączenie do istniejącej instalacji i tablicy rozdzielczej.*

z up. WÓJTA


mgr Anna Moroń-Mielczarek
kierownik referatu organizacyjnego