

Nr: ZP.272.01.05.2012

INFORMACJA nr 4 (do siwz)

Dotyczy : postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn.: **PRZEBUDOWA LOKALNEJ KOTŁOWNI MIAŁOWEJ O MOCY 3,3 MW ZLOKALIZOWANEJ W RĘDZINACH - OSIEDLU** ul. Broniewskiego **WRAZ Z WYMIANĄ SIECI CIEPLNEJ**

ZAMAWIAJĄCY wprowadza zmiany do przedmiaru robót oraz elementy dodatkowe, które należy ująć w przedmiarach: "Przebudowa lokalnej kotłowni miałowej o mocy 3,3 MW zlokalizowanej w Rędzinach -Osiedlu . Wewnętrzne instalacje sanitarne".

Poz.: 1,2,14,15,42,45,46,49,50,54,55,56,57,58,59,60,61,62,78,98, - zamienne

Poz. 103-108 - dodatkowe

Nr poz. kts	Podstawa wyceny	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość
1 d.1	KNNR 4 0432-02 analogia	Nagrzewnica powietrza o mocy grzewczej 54,44kW przy parametrach wody grzewczej 90/70C i wydatku powietrza 4062,81m ³ /h - typ LH 63 2	szt.	1
2 d.2	KNNR 4 0432-02 analogia	Nagrzewnica powietrza o mocy grzewczej 77,05kW wody przy parametrach grzewczej 90/70C i wydatku powietrza 5750,19m ³ /h - typ LH 100 2	szt.	1
14 d.1	KNNR 4 0412-06	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.	5
15 d.1	KNNR 4 0411-02 analogia	Zawory regulacyjne do równoważenia instalacji. gwint wewnętrzny, z ręczną nastawą wstępną o śr. nominalnej 20 mm kv=4,7m ³ /h PN16 z dwoma króćcami pomiarowymi	szt.	1
42 d.3	KNNR 4 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	63,6
45 d.3	KNNR 4 0106-04	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	49,8
46 d.3	KNR 0-34 0101-06	Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)	m	63,6
49 d.3	KNR 0-34 0101-07	Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)	m	49,8
50 d.3	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2
54 d.3	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	63.6+9.5+6+49.8
55 d.3	KNNR 4 1611-01	Dezynfekcja rurociągów instalacji wodociągowej o śr.nominalnej do 65 mm	odc. 200m	128.9/200
56 d.3	KNNR 4 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m	128.9
57 d.3	KNNR 4 0130-04 analogia	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm	szt.	4

58 d.3	KNNR 4 0130-04 analogia	Filtry siatkowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm	szt.	1
59 d.3	KNNR 4 0130-04 analogia	Zawory antyskażeniowe BA2760 o śr. nominalnej 32 mm	szt.	1
60 d.3	KNNR 4 0140-04	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 32 mm	szt.	1
61 d.3	KNNR 4 0122-02	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych o śr. nominalnej 32 mm w rurociągach stalowych	szt.	1
62 d.3	KNNR 4 0531-04	Manometry 0-10 bar montowane wraz z wykonaniem tulei	szt.	1
78 d.4	kalkulacja własna	Odwodnienie liniowe l=5,0m, klasa obciążeń C250 głębokość koryta 15cm szerokość koryta 15cm z rusztem żeliwnym	kpl.	2
98 d.6	KNR 2-17 0152-05 z.o.3.2. 9902-12 analogia	Wywietrzaki dachowe cylindryczne o śr.630 mm stalowe ocynkowane	szt.	2
103 d.7	KNNR 4 0130-01 analogia	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1
104 d.7	KNNR 4 0130-01 analogia	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm - zawór przyłączny do miski ustępowej	szt.	1
105 d.7	KNNR 4 0130-01 analogia	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm - zawór czepalny	szt.	1
106 d.7	KNNR 4 0138-01	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.	1
107 d.7	KNNR 4 0142-01 analogia	Szafki hydrantowe naścienne 780x780x180	szt.	1
108 d.7	kalkulacja własna	Kabina prysznicowa kwadratowa o wymiarach 90x90 szklana	szt.	1

Ponadto wyjaśniamy, że w przedmiarze dotyczącym robót ogólnobudowlanych błędnie podano obmiar pozycji 56 (ocieplenie ścian na ościeżach okiennych i drzwiowych).

Prawidłowy obmiar pozycji wynosi 19,799 m².

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, potwierdzamy że poz. 53 ww. kosztorysu odnosi się do zaprojektowanego ocieplenia budynku w systemie płyt warstwowych LAF SYSTEM 80, którego charakterystykę zawarto w projekcie kolorystyki elewacji.

URZĄD GMINY RĘDZINY
42-242 Rędziny, ul. Wolności 87
województwo śląskie

WÓJT
mgr inż. Waldemar Chmielarz