

INFORMACJA nr 1 (do siwz)

Dotyczy : postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn.:

**„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RĘDZINACH ul. SZKOLNA 7”**

ZAMAWIAJĄCY informuje , co następuje :

1. W związku z koniecznością dokonania drobnych zmian w przedmiarach robót, niniejszym Zamawiający zmienia przedmiary robót przedstawione jako załączniki nr 9 do siwz, tzn . :
 - 1.1 Roboty budowlane;
 - 1.2 Roboty instalacyjne sanitarne;
 - 1.3 Roboty instalacyjne elektryczne;
 - 1.4 Wyposażenie sportowe.Jednocześnie zamieszcza brakującą specyfikację techniczną dla robót instalacyjnych elektrycznych.

2. ZAMAWIAJĄCY odpowiada na pytania Wykonawców:

Pytania :

1. Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2006 prosimy o potwierdzenie, wykonany system podłogi powinien być zgodny we wszystkich 13 parametrach z normą PN EN 14904:2009.
2. Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego podłogi równoważnej do projektowanej..
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi np. ARIM PORT.2.S zgodnej z normą PN 14904:2009 we wszystkich 13 parametrach.

Odpowiedzi :

Ad.1 ,2, 3:

Podłoga sportowa przyjęta w dokumentacji projektowej dla w/w obiektu to :

1. podłoga drewniana powierzchniowo elastyczna na podwójnym legarowaniu i podkładkach dystansowych , ze ślepą podłogą lub bez w zależności od wybranego systemu (grubość konstrukcji zależna również od wybranego systemu 6 – 8cm)
2. nawierzchnia podłogi – wielowarstwowe , klejone panele drewniane gr. 22 mm , warstwa użytkowa panela – bukowa , lakierowana fabrycznie
3. przyjęty do realizacji system drewnianej podłogi sportowej powinien być zgodny we wszystkich parametrach z normą PN EN 14904-2009
4. przykładowe systemy równoważne do projektowanej podłogi : Tarkett – Proflex M , Barlinek – Sport; Ekstrema , Inwest Sport Champion , itp. – lub inne równoważne.
5. z uwagi na niedużą powierzchnię sali sportowej – należy zastosować grawitacyjny system wentylacji podłogi z zastosowaniem wentylacyjnych listew przypodłogowych na całym obwodzie sali z wyjątkiem otworów drzwiowych
6. dokumentacja projektowa dla przedmiotowej inwestycji nie przewiduje alternatywnego wykonania podłogi sportowej ani z klepki parkietowej ani innych nawierzchni sportowych mimo , że są zgodne z wymaganiami normy.

WÓJT
mgr inż. Paweł Militowski