RZUT KANAŁU KABLOWEGO
skala 1:20



PRZEKRÓJ 1–1
skala 1:20



WIENIEC W1
skala 1:5





OBRAMOWANIE Z KĄTOWNIKA
skala 1:5





PŁYTA DENNA KANAŁU – ZBROJENIE
skala 1:20

PRZEKRÓJ 2–2



UWAGI:
1. W płycie dennej kanału zachować otulinę c=40mm.
2. W wieńcu W1 zachować otulinę c=20mm.

(I)
- tynk cementowy
- betonity 14cm
- tynk cementowy
- izol. pionowa emulsja asfaltowa

(II)
- płyta denna żelb. B20 15cm
- folia PCV 0,5
- chudy beton B10 10cm
- grunt zagęszczony

ABT S.J.
Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji "ABT"
Badora i Spółka S.J.
42–200 Częstochowa, ul. Bór 143/157
tel/fax: 034 365–74–66 e–mail abt@abt.pl

ZADANIE: **BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE RĘDZINY W MIEJSCOWOSCI KAROLINA - CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA**

OBIEKT: **OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSC. KAROLINA GMINA RĘDZINY**

STADIUM DOKUMENTACJI: P.W.

ZLECENIODAWCA: **URZĄD GMINY RĘDZINY**
42-242 Rędziny ul. Wolności 87

NAZWA RYSUNKU: **KANAŁ KABLOWY**

SKALA: **1 : 20**

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
inż. Cezary MARKOWSKI	UAN-VIII-7342/262/93		01.2005	K-4
OPRACOWAŁ: mgr inż. Małgorzata SOBOCIŃSKA-SZAFRAN			01.2005	
SPRAWDZIŁ: inż. Eugeniusz DUDEK	GT-III-83861/16/77		01.2005	