

Adres do korespondencji:

ENION Spółka Akcyjna
Oddział w Częstochowie
Rejon Dystrybucji Częstochowa Teren
ul. Mirowska 24
42-200 Częstochowa
tel. 34 364 84 90
fax 34 364 87 90
e-mail: czestochowa.op4@enion.pl



Częstochowa dnia 27-05-2011r

PRO- POMIAR s.c.
ul. Legionów 59

Znak: OCZ/RD4/ZS/MS/ 5189 /2011

42-200 Częstochowa

Dotyczy: określenia warunków wstępnych przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w m. Kolonia Rędziny

W odpowiedzi na pismo z dn. 12.05.2011r. data wpływu do ENION S.A. 13.05.2011r. informujemy że, kabel energetyczny relacji S-200 – kotłownia węglowa przebiegający przez działki 32/11 i 32/50 jest własnością ZGMIK w Rędzinach zgodnie z umową kompleksową nr UK4-124/D/Z/2007 z dnia 29-11-2007r., w związku z powyższym ENION S.A. nie jest zobowiązany do wydania warunków przebudowy na powyższy kabel.

Dodatkowo informujemy, że według przedstawionego planu wstępnego przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej, planowana koncepcja koliduje z urządzeniami linii napowietrznej nn wybudowanej w 1967r. (słupy energetyczne nr 51, 53, 55, 57, 58, 59, 32, 9). Aby uniknąć kolizji należy zaprojektować sieć ciepłowniczą w minimalnej odległości 1,5m od naszych urządzeń. W przypadku braku takiej możliwości należy wystąpić do Rejonu Dystrybucji Częstochowa Teren z wnioskiem o wydanie warunków przebudowy do którego należy dołączyć projektowany plan sieci ciepłowniczej. Przebudowa sieci elektroenergetycznej zostanie zrealizowana na podstawie stosownego Porozumienia kosztem i staraniem Inwestora tj. Gminy Rędziny.

Z poważaniem

Załączniki:

1 x mapa

K/o

1x RD4/ZS a/a

Kierownik
Wydziału Zarządzania Siecią
mgr inż. Piotr Guz